

Срок действия паспорта  
до "13" 03 2023 г.

ДСП  
(пометка или гриф)

Экз. N 2

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник Главного управления  
МЧС России по Ленинградской области  
генерал-майор внутренней службы  
(руководитель территориального органа  
МЧС России или уполномоченное им лицо)

  
Е.Г. Дейнека

20

**УТВЕРЖДАЮ**

(Министр образования и науки Российской Федерации (руководитель иного органа  
(организации), являющегося правообладателем объекта (территории), или  
уполномоченное им лицо)

(подпись)

Н.Л. Грачева

(ф.и.о.)

"16" 03 2018 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник отделения в г. Кириши УФСБ  
России по г. Санкт-Петербургу  
Ленинградской области

(руководитель территориального органа безопасности или  
уполномоченное им лицо)

(подпись)

А.К. Александров

"16" 03 2018 г.

Начальник ОВО по Тосненскому району ЛО –  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб  
и ЛО»

(руководитель территориального органа Росгвардии или  
подразделения вневедомственной охраны войск национальной  
гвардии Российской Федерации (уполномоченное им лицо)

(подпись)

Д.Э. Попков

(ф.и.о.)

"13" 03 2018 г.

**СОГЛАСОВАНО**

(руководитель территориального органа  
МЧС России или уполномоченное им лицо)

(подпись)

(ф.и.о.)

" " 20 г.

## ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

муниципального казённого общеобразовательного учреждения

«Ульяновская основная общеобразовательная школа №2»

(наименование объекта (территории))

ЛО г. Тосно, ГО-1

(наименование населенного пункта)

2018 г.

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район  
Ленинградской области, 187000 г. Тосно, ул. Советская, д. 10-а;

Тел. (8-813-61) 22-153

адрес электронной почты: [komitet@tsn.lokos.net](mailto:komitet@tsn.lokos.net)

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

186001 Ленинградская область, г. Тосно, ГО-1

Телефон/факс: 8(81361) 41-389, адрес электронной почты: [school2ulyan@yandex.ru](mailto:school2ulyan@yandex.ru)

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

начальное общее образование, основное общее образование

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

## III

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта (здания) - 963 кв. метров.

Площадь территории, занимаемой ОУ, постройками и двором составляет – 1600 кв. метр.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Коваленко Лариса Дмитриевна и.о. директора, телефон/факс: 8(81361) 54-332, адрес электронной почты: [school2ulyan@yandex.ru](mailto:school2ulyan@yandex.ru)

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, доктор педагогических наук, профессор, Тарасов Сергей Валентинович адрес: 191028, Санкт - Петербург, наб. реки Фонтанки, 14, тел. (812) 611-44-50, факс: (812) 611-44-58, адрес электронной почты: [office\\_edu@lenreg.ru](mailto:office_edu@lenreg.ru)

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

## II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) для сотрудников- понедельник-пятница 08:30-17:30, для  
понедельник-пятница 08:30-17:30

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 16  
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций  
98  
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в

выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте

(территории), сотрудников охранных организаций \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_  
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории).

### III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

#### 1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Основной вход	-	-	Таран, подрыв взрывчатых веществ с поражающими элементами, проникновение террористов на территорию школы, человеческие жертвы, захват заложников	локальный
2	Въезд (ворота)	-	-		локальный
3	Вход (калитка)	-	-		локальный

#### 2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Ограждение	-	140 м	Таран, подрыв взрывчатых веществ с поражающими элементами, проникновение террористов на территорию школы, человеческие жертвы, захват заложников	локальный

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) Основной вход, въезд (ворота), вход (калитка).

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта взрывные устройства с поражающими элементами, отравляющие вещества.

#### **IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

##### ***А) Применение взрывчатых веществ (ВВ)***

При применении ВВ может произойти полное или частичное разрушение здания образовательного учреждения в зависимости от количества ВВ.

При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию учащихся и работников на безопасное удаление.

##### ***Б) Пожар***

При пожаре огонь будет распространяться достаточно быстро.

Немедленно начать эвакуацию учащихся и работников, оповестить органы пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству, при возможности приступить к тушению пожара силами нештатного пожарного расчета.

##### ***В) Применение отравляющих веществ (ОВ):***

При применении ОВ может произойти частичное заражение помещений образовательного учреждения за короткий промежуток времени.

При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с отравляющим веществом); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями, обеспечив средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию учащихся и работников на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей.

##### ***Г) Массовые беспорядки, проявления экстремизма***

а) при возникновении беспорядков в школьном учреждении – немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству.

б) при возникновении беспорядков за территорией образовательного учреждения – не допустить проникновения участников массовых беспорядков в помещение школы путем закрытия входа, сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, запретить подход учащихся к окнам.

##### ***Д) Захват заложников***

а) Оказавшись в заложниках необходимо сохранять выдержку и спокойствие, не пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При возможности сообщить о случившемся и месте своего нахождения в полицию, родственникам. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной возможности надо уходить.

б) Не оказавшись в составе заложников немедленно покинуть здание образовательного учреждения и без паники. Сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству о случившемся и действовать в соответствии с их указаниями. Не принимать инициативных мер для освобождения заложников и контактов с террористами.

Во всех этих случаях руководителю образовательного учреждения необходимо действовать так, чтобы обеспечить безопасность учащихся и работников, так как в соответствии с законодательством руководитель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье своих учащихся и работников.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

## 2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

1. Большое количество пострадавших и погибших.
2. Инвалидизация лиц, пострадавших при террористическом акте и ликвидации его последствий
3. Привлечение значительных дополнительных кадровых, финансовых и материально-технических ресурсов для ликвидации последствий террористического акта.
4. Моральные последствия – утрата веры в возможности государства по предотвращению террористических актов, снижение авторитета государственной власти.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

## V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
98	-	-	До 5 млн. руб.

## VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)
  - ГБР ОО «ОП» «Тосно\_Щит» - 2 сотрудника, служебный а/м – 1 ед.;
  - наряд ОМВД по Тосненскому району – 2 сотрудника служебный а/м – 1 ед.;
  - наряд ГЗ ОВО – 2 сотрудника служебный а/м – 1 ед.
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)
  - автомобиль ГБР ОО «ОП» «Тосно-Щит» - вооружение травматическое 1 ед, табельное – 1 ед.;
  - автомобиль ОМВД по Тосненскому району – вооружение автоматическое – 1 ед, табельное – 2 ед.;
  - автомобиль ГЗ ОВО – вооружение автоматическое – 1 ед, табельное – 2 ед..

## VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

### 1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

Территория объекта ограждена по всему периметру территории металлическим забором общей

протяженностью 140 п.м, высотой 2 м.;

- Наружное освещение оборудовано по всему периметру объекта;

2. Пожарная сигнализация (оказание услуг по техническому обслуживанию системой оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре осуществляет ООО "ТехноВек"), обеспечение функционирования элементов систем передачи информации ППКОП «Сигнал - 20П» для передачи извещений о пожарах в подразделения пожарной охраны осуществляет ООО "Теолатосно". Огнетушители: ОП4 – 14 шт.

Тепловые и дымовые датчики:

- извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ – 64 шт.

- извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ- 5 шт.

- оповещатель звуковой «Свирель» - 6 шт.

- извещатель пожарный тепловой ИП103-3-А2-1-М – 10 шт.

3. Охранно-тревожная сигнализация. Кнопка экстренного вызова (тревожная кнопка) ремонт и техническое обслуживание средств тревожной сигнализации с помощью ПЦН ООО «Охранное предприятие «Тосно-ЩИТ»;

ACS-102- КТС – 2шт

(наличие, марка, характеристика)

- резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи:

- 1 ввод электроэнергии (основной) выполнено в соответствии с ПУЭ; теплоснабжение – 1 технических пунктах; газоснабжения – нет; водоснабжение – 1 ввод; система связи – 1 абонентская линия (услуги междугородной и международной электрической связи, услуги местной и внутризоновой телефонной связи).

(наличие, количество, характеристика)

- технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты

На объекте установлена система видеонаблюдения (RECORD 16 CHANNEL DVR NET).

Система наружного видеонаблюдения по периметру – 8 видеокамеры.

Система видеонаблюдения за внутренними помещениями – 12 видеокамеры.

Ведется круглосуточная запись данных с видеокамер наружного и внутреннего наблюдения.

(наличие, марка, количество)

- стационарные и ручные металлоискатели нет

(наличие, марка, количество)

- телевизионные системы охраны нет

(наличие, марка, количество)

- системы охранного освещения:

Наружное освещение оборудовано у центрального входа:

(наличие, марка, количество)

4. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) нет \_\_\_\_\_;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 2 \_\_\_\_\_;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуск нет \_\_\_\_\_;  
(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований

(по видам подразделений) 3

(человек, процентов)

Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта территории) установленным требованиям пожарной безопасности: нет  
(реквизиты, дата выдачи)

наличие системы внутреннего противопожарного водопровода нет; (характеристика)

наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: нет  
аппаратура приёма сигналов о срабатывании пожарных извещателей.  
(тип, марка)

наличие оборудования для эвакуации из зданий людей:

нет

(тип, марка)

План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз

в разработке

(наличие и реквизиты документа)

### VIII. Выводы и рекомендации

1. Установить речевую систему оповещения.
2. Установить систему видеонаблюдения высокого разрешения на проезд автотранспорта вдоль фасада здания для обеспечения фиксации номерного знака автомобиля.
3. Разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
4. Обеспечить уличным освещением территорию школы в полном объеме.
5. Установить средства охранной сигнализации в помещении с хранением документации ДСП с выводом сигнала «Тревога» на сторожевой пост.
6. Провести работу по замене ограждения территории объекта и строительству ограждения со стороны центрального фасада здания с обустройством ворот и калитки.

### IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

нет

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

нет

(другие сведения)

Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен "13" марта 2018 г.

И.о. директора Коваленко Лариса Дмитриевна

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))



(вeднису)

*Кебашићко Ј.Д.*

(Ф.И.О.)

актуализован  
причина актуализације


20

Г



## I. План-схемы образовательной организации

1.1. План – (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны



жилая застройка

проезжая часть


движение детей (учеников)  
в (из) образовательном  
учреждении

движение  
транспортных средств

\* – размещение видеокамер


□ – входная дверь с домофоном

1.2. План – (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории)




- направление безопасного маршрута движения детей (обучающихся, воспитанников)
- направление движения транспортного потока
- ограждение образовательного учреждения

План эвакуации работников, учащихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или совершение террористического акта



План эвакуации работников, учащихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или совершение террористического акта



**АКТ**  
**обследования и категорирования объекта**  
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Ульяновская основная общеобразовательная школа № 2»

(наименование проверяемого объекта)

20.02.2018

МКОУ «Ульяновская ООШ № 2»

Комиссия в составе:

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| - Коваленко Лариса Дмитриевна   | И.о. директора МКОУ «Ульяновская ООШ № 2», председатель Комиссии   |
| - Котусев Дмитрий Александрович | Представитель отделения в г.Кириши УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, член Комиссии                            |
| - Рыжов Федор Николаевич        | Начальник пункта централизованной охраны №2 ОВО по Тосненскому району ЛО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по С-Пб и ЛО», член Комиссии |
| - Калац Юрий Анатольевич        | заместитель директора по безопасности МКОУ «Ульяновская ООШ № 2», заместитель председателя Комиссии                                  |
| - Быстров Константин Евгеньевич | Начальник ОНД, ПР Тосненского Р-на УНД, ПР РУ МЧС РФ по Ленинградской области  |

провела обследование МКОУ «Ульяновская ООШ № 2»<sup>1</sup>, расположенного по адресу: 187001, Ленинградская область, г. Тосно, ГО-1

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Объект расположен по адресу: 187010, Ленинградская область, г. Тосно, ГО-1

Принадлежность – муниципальное образование Тосненский район Ленинградской области. Подведомственность – комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

Главный специалист – ответственный по защите – главный специалист комитета образования по безопасности Кунах Марина Валерьевна.

Режим работы объекта – для сотрудников- понедельник-пятница 8.30 – 17.30, для посетителей- понедельник-пятница 8.30-17.30.

Площадь объекта – 963 м<sup>2</sup>, периметр объекта – 160 м.

Территория объекта граничит: с землями Тосненского городского поселения

Ближайшие железнодорожные станции: ст.Сабляно Тосненский район – 13 км.,

Ближайший аэропорт: Пулковое – 50 км.

Корпус: 2 этажное здание без подвала (количество входов - 3, из них 1 центральный и 2 запасных) капитальной постройки 1961 г.

На объекте имеются техническая документация, ситуационные планы и схемы объекта, его коммуникаций, планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте, проектная документация на объект.

<sup>1</sup> Далее – «Объект».

Территория объекта ограждена металлическим забором общей протяженностью 140 м, высотой 1,5 м.

В ограждении имеются: входных калиток – 1 шт., въездных ворот - 1 шт. Для входа/выхода сотрудников и посетителей используется центральный вход в здание. Дополнительными защитными средствами и техническими средствами охраны ограждение не оборудовано.

## 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

### 2.1. физическая охрана

В ночное время охрана осуществляется сторожами, в дневное время – пропускной режим сотрудниками МКОУ «Ульяновская ООШ №2». Пропуск в здание осуществляется по домофону.

### 2.2. Технические средства

Помещения объекта оборудованы:

2.2.1 автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала на централизованный пульт подразделения пожарной охраны;

Установлена следующая аппаратура:

ППКОП «Сигнал - 20П» с извещателями:

- извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ – 64 шт.
- извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ- 5 шт.
- оповещатель звуковой «Свирель» - 6 шт.
- извещатель пожарный тепловой ИП103-3-А2-1-М – 10 шт.

2.2.3 кнопкой экстренного вызова полиции или ЧОП (тревожная кнопка); ACS-102- КТС – 2шт.

2.2.4 средства телефонной связи имеются.

2.2.5 Вентиляция – естественная приточно-вытяжная.

1 ввод электроэнергии (основной) выполнено в соответствии с ПУЭ.

На объекте установлена следующая аппаратура: система видеонаблюдения (цифровой видеорегистратор TVI/AHD (RVi-HDR16LB-TA), видеорегистратор RVi-HDR16LB-T). Видеокамеры: TVI RVi-HDS321VB-T (2,8 мм); видеокамера уличная купольная AltCam ddmf21ir – 8 шт.

#### Освещение

Наружное освещение у центрального входа.

#### Видеонаблюдение

Система наружного видеонаблюдения по периметру – 8 видеокамер.

Система видеонаблюдения за внутренними помещениями – 12 видеокамер.

Ведется круглосуточная запись данных с видеокамер наружного и внутреннего наблюдения. Архивирование информации 30 суток осуществляется со всех видеокамер.

#### Эксплуатационно-техническое обслуживание систем:

- контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию каналообразующей аппаратуры, осуществляющей передачу сигналов "Пожар" осуществляет ООО "Теолатосно", договор от 12.02.2018г. № 078/0118.

- контракт на техническое обслуживание систем видеонаблюдения с ООО "ТехноВек" от 12.02.2018г. №04/18/В.

- контракт на техническое обслуживание систем контроля доступом (домофон) заключен с ООО "ТехноВек" от 12.02.2018г. №09/18/Д.

- контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию системой оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре заключен с ООО "ТехноВек" от 12.02.2018г. №09/18-ТО.

- договор об экстренном выезде наряда ЧОП по вызову с помощью кнопки тревожной сигнализации (реагировании) заключен с ООО "ОП "Тосно-ЩИТ" от 12.02.2018г. №490/01-2018К.

### Система контроля управления доступом

Все системы технических средств охраны находятся в работоспособном состоянии.

Также объект оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации с речевым оповещением комплекса зданий.

Доступность и техническое состояние эвакуационных выходов проверяется раз в квартал.

Планы эвакуации при возникновении ЧС, информационные таблички с номерами телефонов аварийно-спасательных служб имеются. Проводится обучение сотрудников объекта правилам реагирования на звуковые сигналы о пожарной опасности и эвакуации – раз в полугодие для каждого корпуса.

### 3. ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Наименование критического элемента, потенциально опасного участка	Количество работающих человек	Сведения о технических и иных средствах защиты (охраны)	Характер возможных ЧС
1	Въездные ворота для автотранспорта на территорию объекта – 1 шт. Входные калитки на территорию объекта – 1 шт.	-	-	таран выездных ворот автотранспортом, подрыв взрывчатых веществ с поражающими элементами

ЧС техногенного и иного характера на объекте в 2015, 2016 и 2017 годах не зарегистрированы.

### 4. КАТЕГОРИЯ ОБЪЕКТА

По результатам обследования, принимая во внимание принадлежность Объекта, а также осуществляемую деятельность Комиссия полагает присвоить Объекту МКОУ «Ульяновская ООШ № 2» категорию № 3 (значимость) – масштаб ущерба в результате совершения террористического акта на объекте может приобрести локальный характер.

Инженерно-технические средства защиты объекта не в полном объеме соответствуют предъявляемым требованиям установленным постановлением Правительства РФ № 1235 от 07.10.2017.

1. Не установлена система видеонаблюдения высокого разрешения на центральный вход в здание для обеспечения фиксации номерного знака автомобиля.

2. Ограждение объекта находится в неудовлетворительном состоянии и требует замены.

3. Не обеспечена защита от несанкционированного доступа к информационным ресурсам.

## 5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА

В целях повышения эффективности существующей антитеррористической защищенности объекта, комиссия считает необходимым выполнение следующих мероприятий:

1. Установить речевую систему оповещения.
2. Установить систему видеонаблюдения высокого разрешения на проезд автотранспорта вдоль фасада здания для обеспечения фиксации номерного знака автомобиля.
3. Разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
4. Обеспечить уличным освещением территорию школы в полном объеме.
5. Установить средства охранной сигнализации в помещении с хранением документации ДСП с выводом сигнала «Тревога» на сторожевой пост.
6. Провести работу по замене ограждения территории объекта и строительству ограждения со стороны центрального фасада здания с обустройством ворот и калитки.

Состав комиссии:

Председатель комиссии:

Л.Д.Коваленко

Члены комиссии:

Д.А. Котусев

Ф.Н. Рыжов

Ю.А. Калац

К.Е. Быстров

«20» февраля 2018 г.

## О Г Л А В Л Е Н И Е

1. Паспорт безопасности – 1-8 стр.
2. План – (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально-опасных участков и критических элементов объекта (территории) – 9 стр.
3. План – (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны - 10 стр.
4. План эвакуации работников, учащихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или совершения террористического акта 11-12 стр.
5. Акт обследования и категорирования объекта - 13-16 стр.